

# Verslag – Document RC 2017-29



Vergadering / nr.: REIT – commissie vergadering nr. 03  
Secretaris: M. Meijboom  
Datumoverleg: 26 september 2017 bij Kiwa te Apeldoorn

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 9984 400  
Internet www.kiwa.nl

Aanwezig:	J/N	Vertegenwoordigd	Werkzaam bij
Herman van Breukelen	J	Leverancier tankinstallaties	Brekupa
Erik v.d. Heijden	N	Vereniging Tankinstallateurs	Van der Heijden M&I
Anne Boekema	J	Vereniging Tankinstallateurs	Mokobouw
Gerard Pouw	N	Overheid	Infomil (agenda lid)
Hans ter Maten	J	Vereniging Tankinstallateurs	Hamer B.V.
Maikel Prins	J	Vereniging Tankinstallateurs	Van den Hout Installaties
Wim Schouten	N	Afnemers	NOVE
Chris van Ewijk	J	Leverancier tanks	Kingspan Environmental
Jan Kees Harmsen	N	Polyplast	Makronyl B.V.
Piet Bus	J	Leverancier	TSE
Jan de Visser	J	VNPI	VNPI
Edwin J.M. de Roij	N	VNCI	VNCI (agenda lid)
Raimond Achterberg	J	Leverancier	Tokheim Netherlands
Martin Couvée	N	Polyplast	Colasit Holland B.V.
Bernhard Rijpkema	N	VNCI	AkzoNobel Nederland
Geert-Jan Schimmel	N	Afnemers	BETA
Rene Ubbink	J	Polyplast	U&C Consultancy
Martin Meijboom	J	Secretaris	Kiwa Nederland B.V.
Jorn Tolsma	J	Leverancier tanks	Tolsma Tankbouw B.V.
Jordi Verkade	J	Voorzitter	SIKB

## 1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de secretaris.

De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: de heren Martin Couvée, Erik van der Heijden, Jan Kees Harmsen, Wim Schouten, Geert-Jan Schimmel en Bernhard Rijpkema.

De heer Jordi Verkade neemt namens de SIKB het voorzitterschap over.

## 2. Introductie nieuwe voorzitter – de heer Verkade

SIKB is per 01 juni 2017 verantwoordelijk voor de BRL-K903 welk een andere SIKB nummer zal krijgen. Kiwa wordt door de SIKB voor de komende jaren ingehuurd voor de BRL-K903. Hij is ook secretaris van het CCvD-TTA (Centrale College van Deskundigen – Tanks, Tankinstallaties & Appendages).

Er is al een persbericht hierover uitgegaan. Alle vergadering verslagen worden openbaar gemaakt. **SIKB** zal een bericht opstellen wat de rol en werkwijze van SIKB is.

## 3. Agenda (RC 2017-25)

Aan de agenda wordt de nagekomen stuknummer RC 2017-30 toegevoegd. Deze zal bij punt 8 worden behandeld. Er waren geen verder wijzigingen.

## 4. Verslag vorige vergadering (RC 2017-18)

Er waren geen wijzigingen. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.





#### **Actielijst:**

- 2015-15: Er is pas een gedaan maar er komen meer aan. Blijft staan.
- 2016-15: CC36 is nog niet bij elkaar geweest. Blijft staan.
- 2016-21: Vanwege de afwezigheid van Gert-Jan Schimmel is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Morgen is er overleg hierover. Actie blijft staan.
- 2017-04: Er is overleg tussen Polyplast/VTI/Kiwa over DG 16. Volgende vergadering is op 03-10-2017. Punt aanhouden.
- 2017-06: Er is geen input ontvangen. Een splitsing in de herclassificatie ligt voor de hand maar is dit niet nodig bij nieuwbouw. Als er geen input komt dat wordt het zo gelaten.
- 2017-07: Afgehandeld.
- 2017-08: Alle contacten zijn al benaderd. Afgehandeld.
- 2017-09: Staat op de agenda. Afgehandeld.
- 2017-10: Staat op de agenda. Afgehandeld.
- 2017-11: Staat op de agenda. Afgehandeld.
- 2017-12: Staat op de agenda. Afgehandeld.
- 2017-13: Staat op de agenda. Afgehandeld.

#### **5. Status verschillende Werkgroepen**

##### **a. PGS 31**

PGS wordt medio-oktober 2017 aan het Programmaraad aangeboden ter vaststelling. Na vergelijk met de PGS 31 en verwerking van eventuele openstaande punten kan het concept BRL-K903 versie 09 (SIKB 7800) ter commentaar gepubliceerd worden.

##### **b. PGS 28 en PGS 30**

Wordt aan allebei de PGS-sen gewerkt. Wordt uit risico denken benaderd. Nagenoeg alle betrokkenen van de PGS commissie zijn van mening dat de huidige systematiek moet worden gehandhaafd. Bodem gerelateerde punten zijn eruit gehaald. Ook wordt gewacht op de BAL-wetgeving. Publicatie termijn is momenteel onzeker.

#### **6. Wetgeving BAL**

De laatste ontwikkeling zijn besproken. De input is geleverd door de betrokken partijen, maar het is niet duidelijk of dit wordt overgenomen.

#### **7. Ervaringen nieuw onderzoeksmatrix – sanctiebeleid (RC 2017-26)**

Het onderzoeksmatrix geeft problemen met de frequentie. Dit houdt verband met de frequenties zoals vermeld in § 30.6. **Allen** dienen hierover na te denken. Reactie voor 1 november 2017.

Onderzoeksmatrix dient na de input wederom aangepast te worden door **Martin Meijboom**.

#### **8. Ingekomen stukken/mededelingen**

##### **a. Input Bernhard Rijpkema (RC 2017-23)**

Wordt behandeld bij document RC 2017-27 – punt 8d.

##### **b. Input Maikel Prins PGS 28 en BRL-K903/08 § II-1.29 (RC 2017-24)**

Rode tekst in document bij § 1.29 (BRL-K903/09 § 11.29.1) laten staan. Geen wijzigingen nodig omdat de huidige tekst is duidelijk.

##### **c. SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe actie Tankslag” (RC 2017-12A t/m 12D)**

SIKB heeft een programma opgesteld om de corrosie in stalen tanks door bio-componenten te onderzoeken. De theoretisch deel is nu afgerond en nu worden in de praktijk onderzocht. 3 tanks zijn nu onderzocht en deze ondersteunen de theoretische bevindingen maar er zijn meer tanks nodig. Eind-2017 komt een tussenrapport.

Protocol 6802 wordt daarna mogelijk aangepast waarbij een voorziening getroffen moet worden zodat beschadigen van de inwendig coating tank wordt voorkomen.



**d. BRL-K903/09 v2017-08-03 (RC 2017-27)**

Het concept-BRL is behandeld in zijn geheel. Het aangepaste document (RC 2017-31) wordt verspreid. Een aantal discussiepunten zijn **geel** gearceerd in het document weergegeven. Afgesproken dat na het beschikbaar komen van de PGS 31 (verwacht oktober 2017) het concept document zal nagelopen worden en behandeld worden in de volgende REIT-vergadering. Het streven is om het concept document af te maken tijdens de daarop volgende vergadering zodat het aan het College kan worden aangeboden voor publicatie ter kritiek. Aan allen het verzoek om de het document goed na te lopen (ook tekstueel) en het commentaar op te sturen zodat het document afgerond kan worden.

**e. Openstaande punten BRL-K903/09 (RC 2017-21)**

Document is bijgewerkt. De genomen besluiten zijn vermeld in het aangepaste document RC 2017-32. De actiepunten zijn opgenomen in het verslag.

**f. Norm voor kathodische bescherming (RC 2017-28)**

Norm NEN-EN 12474 is vervangen door NEN-EN 12954. Dit is al in BRL-K903 (document RC 2017-27) verwerkt. Punt is afgehandeld.

**g. Toepassing vlamdovers onder par. § 15.14 – actiepunt 2017-12 (RC 2017-30)**

Document wordt behandeld maar na discussie wordt besloten om dit als discussiepunt in de volgende vergadering op te nemen.

**9. Datum volgende vergaderingen**

De volgende vergadering is gepland op:

- Donderdag 7 december 2017

**10. Rondvraag**

Er waren geen vragen.



**Actielijst:** Alle punten met "continu overleg" zijn terug te vinden op de agenda

Nr.	Onderwerp	Door	Datum	Status
2015-15	Bevindingen van de pilot van de herclassificatie van kunststof tanks inbrengen in de REIT.	Martin Meijboom	07-12-2017	
2016-15	Terugslagklep gemonteerd op lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 2016-17) opnemen in volgende agenda	Martin Meijboom	07-12-2017	
2016-21	Status van de SIKB 6802 aanpassingen	Geert-Jan Schimmel	07-12-2017	
2017-04	Werkgroep opstarten om invulling te geven aan de opleiding voor DG 16 samen met de heer Peterse.	VTI / Polyplast / Kiwa	07-12-2017	
2017-06	Moeten wij een verschil maken voor Hoofdgebied F voor stalen installaties en kunststof installaties?	Allen	07-12-2017	
<del>2017-07</del>	<del>Vergaderlocatie doorgeven aan de SIKB</del>	<del>Martin Meijboom</del>	<del>15-06-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-08</del>	<del>Aanspreken van relaties bij VNO/NCW en waar van toepassing deze in contact brengen met de VTI/Polyplast</del>	<del>Allen</del>	<del>15-06-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-09</del>	<del>Onderzoeksmatrix (BRL-K903 § 20.2) beoordelen op de bruikbaarheid en commentaar opsturen naar Kiwa. Geldt ook voor de controlefrequentie voor de deelgebieden.</del>	<del>Allen</del>	<del>31-08-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-10</del>	<del>Kijken of alles "Ja" moet zijn in de controle kolom in het onderzoeksmatrix</del>	<del>Martin Meijboom</del>	<del>31-08-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-11</del>	<del>Concept BRL-K903 geheel nalopen (ook tekstueel) en het commentaar op te sturen naar Kiwa.</del>	<del>Allen</del>	<del>31-08-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-12</del>	<del>Tekst in § 8.6.2 geldt voor biobrandstoffen. Vergelijkbare tekst opstellen voor chemicaliën.</del>	<del>René Ubbink</del>	<del>31-08-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
<del>2017-13</del>	<del>Nieuw tekst bij Voorwoord beoordelen.</del>	<del>Allen</del>	<del>31-08-2017</del>	<del>Afgehandeld</del>
2017-14	Input aanleveren voor de frequenties zoals vermeld in § 30.6	Allen	01-11-2017	
2017-15	Onderzoeksmatrix aanpassen na ontvangst van input uit actie 2017-14	Martin Meijboom	07-12-2017	
2017-16	Status SIKB PRJ 288 "Voorkom een Nieuwe actie Tankslag"	Jordi Verkade	07-12-2017	
2017-17	Vermelde normen in BRL-K903 nalopen	Martin Meijboom	01-11-2017	
2017-18	Alternatieven voor Tankconformiteitsbewijzen opnemen in het installatiecertificaat	Martin Meijboom	01-11-2017	
2017-19	Voorbeeld van SIKB certificaat als Word document beschikbaar stellen voor opname in BRL-K903	Jordi Verkade	01-11-2017	
2017-20	In Bijlage XVI van BRL-K903 de mogelijkheid van testplaatjes opnemen	Martin Meijboom	01-11-2017	
2017-21	Document RC 2017-30 verwerken in BRL maar als discussiepunt opvoeren in volgende vergadering	Martin Meijboom	07-12-2017	