

Wijzigingen richtlijn brandputten 2.0 naar 2.1

Versie 2.1 'Richtlijn 2200 Ontwerp, aanleg en onderhoud van geboorde brandputten' t.o.v. versie 2.0

Datum : 27 maart 2025

Historie en aanleiding voor de update

De 'Richtlijn voor de aanleg en installatie van brandputten' versie 1.0 beschreef kwaliteitseisen aan geboorde brandblusvoorzieningen. De richtlijn werd in 2007 uitgegeven door de toenmalige Stichting Erkenningregeling voor het Grondboor- en Bronbemaalingsbedrijf. Om de kwaliteit van geboorde brandputten te waarborgen heeft SIKB, in overleg met de branche, een geactualiseerde 'Richtlijn 2200 Ontwerp, realisatie en oplevering, beheer en onderhoud van geboorde brandputten' (verder in dit document: 'Richtlijn Brandputten') opgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen er regels, bevoegdheden en eisen. Deze zijn opgenomen in de nieuwe versie (2.1) van de Richtlijn. Ook zijn er een aantal tekstuele toevoegingen en aanscherpingen doorgevoerd.

Status van de nieuwe richtlijn

Versie 2.1 van de Richtlijn Brandputten kent - net als versie 2.0 - geen wettelijke status. Het betreft een vrij te gebruiken kennis-/adviesdocument. Er is voor deze richtlijn geen mogelijkheid tot certificering en ook geen bedoeling om die mogelijkheid in de nabije toekomst te introduceren. Wel hebben opdrachtgevers en bevoegd gezag de mogelijkheid om ontwerp, aanleg en onderhoud conform deze richtlijn te 'eisen' in contractvorming cq. in decentrale regels.

Doelgroep van de richtlijn

De richtlijn is naast boorbedrijven gericht op opdrachtgevers, gemeenten én brandweer. Net als versie 2.0 geeft versie 2.1 voorschriften voor de aannemers en biedt handvatten voor opdrachtgevers bij het voorbereiden en definiëren van opdrachten voor ontwerp, aanleg en onderhoud van brandputten. Op basis van deze richtlijn kunnen heldere afspraken gemaakt worden over prestatie-eisen en technische specificaties van brandputten.

Inhoudelijke wijzigingen

De teksten uit versie 2.0 van de richtlijn zijn geactualiseerd op basis van de Omgevingswet en er zijn een aantal zaken toegevoegd en aangepast in de nieuwe versie 2.1. De voornaamste wijzigingen worden per pagina weergegeven:

- Pagina 7: de Waterwet is vervangen door de Omgevingswet, met hierbij wijzigingen rondom het bevoegd gezag, onderliggende besluiten, vergunningen en verordeningen.
- Pagina 8: Elektrische installaties en sprinklerbronnen en sprinklerbronpompinstallaties vallen (net als in versie 2.0) buiten de reikwijdte van de richtlijn, maar er is extra tekst opgenomen voor meer informatie.
- Pagina 10: N.a.v. de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de oude regeling van artikel 6.30 van het Bouwbesluit komen te vervallen. De tekst is hier op aangepast.
- Pagina 13: Aangepaste teksten over toelichting op wettelijke kaders van bluswatervoorziening in Nederland.
- Pagina 14: Aangepaste teksten over toelichting op wettelijke kaders van bluswatervoorziening in Nederland.
Specificaties over afmetingen, afstanden tussen brandput en opstelplaats en toegankelijkheid van de opstelplaats in minder detail beschreven. Dit verschilt per Veiligheidsregio: tekst algemener gemaakt.
- Pagina 17: Tekst toegevoegd over aangeven capaciteit brandputten m.b.t. beveiliging en zichtbaarheid.

- Pagina 19: Specificaties eisen aan boorgat- en filterdiameter aangepast.
- Pagina 21: Tekstwijzigingen i.v.m. inwerkingtreding Omgevingswet, dat effect heeft op verordeningen/vergunningen.
- Pagina 25: Aanpassingen in specificaties voor eisen uitvoeren capaciteitstest.
- Pagina 27: Tekstuele aanpassingen i.v.m. vervallen Bouwbesluit en introductie Besluit Bouwwerken Leefomgeving.